

Поволжское управление
министерства образования и науки Самарской области
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа
пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области
(ГБОУ ООШ пос. Самарский)
443529, Самарская область, Волжский район,
пос. Самарский, ул. Молодёжная, д.6
Тел./факс 8(846) 99 88 168,
E-mail: samarsky_sch_vlg@samara.edu.ru

11 ноября 2022 г. Исх. № 268

На № _____ от _____

Врио заместителя начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
м.р.Волжский
А.Е.Малкину

директора ГБОУ ООШ пос.Самарский
Сайгушевой Е.А.

Уважаемый Артем Евгеньевич!

В связи с отсутствием технической документации о соблюдении проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций (состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ) было направлено письмо и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района Самарской области С.А.Назарову о предоставлении данной документации образовательному учреждению.

Директор

Е.А. Сайгушева

Поволжское управление
министерства образования и науки Самарской области
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа
пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области
(ГБОУ ООШ пос. Самарский)
443529, Самарская область, Волжский район,
пос. Самарский, ул. Молодёжная, д.6
Тел./факс 8(846) 99 88 168,
E-mail: samarsky_sch_vlg@samara.edu.ru

11 ноября 2022 г. Исх. № 269

На № _____ от _____

Врио заместителя начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
м.р.Волжский
А.Е.Малкину

директора ГБОУ ООШ пос.Самарский
Сайгушевой Е.А.

Уважаемый Артем Евгеньевич!

В ГБОУ ООШ пос.Самарский пожарные лестницы, наружные открытые лестницы,
предназначенные для эвакуации людей из зданий, сооружений при пожаре и ограждений на
крышах отсутствуют.

Директор

Е.А.Сайгушева

Поволжское управление
министерства образования и науки Самарской области
государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа
пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области
(ГБОУ ООШ пос. Самарский)
443529, Самарская область, Волжский район,
пос. Самарский, ул. Молодёжная, д.6
Тел./факс 8(846) 99 88 168,
E-mail: samarsky_sch_vlg@samara.edu.ru

14 ноября 2022 г. Исх. № 271

На № _____ от _____

Врио заместителя начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы по
м.р.Волжский
А.Е.Малкину

директора ГБОУ ООШ пос.Самарский
Сайгушевой Е.А.

Уважаемый Артем Евгеньевич!

В ГБОУ ООШ пос.Самарский акты по очистке вентиляционных камер, циклонов,
фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений отсутствуют по причине их
отсутствия.

Директор

Е.А.Сайгушева

Поволжское управление
министерства образования и науки Самарской области
государственное бюджетное
образовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа
пос. Самарский
муниципального района Волжский Самарской области
(ГБОУ ООШ пос. Самарский)
443529, Самарская область, Волжский район,
пос. Самарский, ул. Молодёжная, д.6
Тел./факс 8(846) 99 88 168,
E-mail: samarsky_sch_vlg@samara.edu.ru

« 14 » ноября 2022 г. Исх. № 272

На № _____ от _____

Уважаемый Артем Евгеньевич!

Довожу до Вашего сведения, что в ГБОУ ООШ пос.Самарский устранены устные замечания по выездной проверке, проводимой в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора:

1. Замена знаков пожарной эвакуации на знаки эвакуационные на биолюминесцентной пленке.
2. Установлены доводчики и пружины на дверях к лестничным пролетам.
3. Установлены плафоны на светильниках в кабинете технологии и на эвакуационном выходе № 3.
4. Замечания по перебоям АПС были устранены обслуживающей организацией.

Директор

Е.А. Сайгушева