



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

**№ 05/51 от 08.02.2023 г.**

Мною, Климовой Светланой Ивановной

( фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении: ГБОУ ООШ п. Самарский, по адресам: 443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул. Молодежная ,6,

443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский ул. Степная, д. 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу: по адресу: 443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул. Молодежная ,6, нарушение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.4.4.в кабинете 1 класса учебная доска не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле;

-п.2.5.2 полы имеют дефекты и повреждения в спортивном зале, в коридоре на 2 этаже, в кабинете информатики, технологии, лаборантской, в кабинете литературы, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.2.5.3 стены и потолки имеют дефекты и повреждения в спортивном зале около оконных рам, в санузлах местами отбита плитка на стенах, на лестничном марше 1-2 этажей на потолке осыпается штукатурка, в кабинете информатики на потолке следы протечек, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

-п.3.4.8 в кабинете химии демонстрационный стол не установлен на подиуме, отсутствуют защитные бортики по наружному краю стола;

СП «Детский сад» ГБОУ ООШ п. Самарский по адресу: 443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский ул. Степная, д. 1, выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.5.11 нарушается поточность чистого и грязного белья (прачечная оборудована в одном помещении);

Нарушаются требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

-п.2.13 в моечной для мытья кухонной посуды отсутствует локальная вытяжная вентиляция .

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:**

№ п/п	Наименование мероприятий
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по адресу: 443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул. Молодежная ,б,</b>	
1.	п.2.4.4 оборудовать учебную доску в кабинете 1 класса дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле
2.	п.2.5.2 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в спортивном зале, в коридоре на 2 этаже, в кабинете информатики, технологии, лаборантской, в кабинете литературы (полы не должны иметь повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию)
3.	п.2.5.3 привести внутреннюю отделку в соответствие с санитарными требованиями в спортивном зале, в санузлах, в кабинете информатики (потолки и стены помещений не должны иметь повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств)
4.	п.3.4.8 установить демонстрационный стол на подиум в кабинете химии
5.	п.3.4.8 оборудовать демонстрационный стол в кабинете химии защитными бортиками по наружному краю стола
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по адресу: 443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул. Степная, д. 1</b>	
6.	п.2.5.11 обеспечить соблюдение поточности чистого и грязного белья
	<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</b>
7.	п.2.13 оборудовать в моечной для мытья кухонной посуды локальную вытяжную вентиляцию

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ ООШ п. Самарский, юридический адрес: 443529, Самарская область, Волжский район, пос. Самарский, ул. Молодежная ,б,

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Управление Роспотребнадзора по Самарской области**

- по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, каб. № 421

- тел: 8 (846)332-05-79
- E-mail: childarc@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела  
надзора по гигиене детей и подростков  
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

С.И. Климова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 13.02.2023г.



(подпись)

Е.А. Сайгушева  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: povolzhskoe\_upravlenie@samara.edu.ru в  
Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области